


Зарегистрирована

ОГПН по Иркутскому району
(Наименование территориального отдела
(отделения, инспекции) структурного
подразделения территориального органа МЧС
России - органа, специально уполномоченного
решать задачи гражданской обороны и задачи
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по субъекту Российской Федерации,
в сферу ведения которого входят вопросы
организации и осуществления государственного
пожарного надзора)

"18" апреля 2010 г.

Регистрационный N 25 212 808 - 00088 - 0004



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального Образовательного Учреждения Иркутского Районного Муниципального образования «Карлукская средняя общеобразовательная школа»

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица
1033802455114

Идентификационный номер налогоплательщика 3827011903

Место нахождения объекта защиты Иркутская область, Иркутский район, д.Карлук ул.Гагарина дом 2.

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты 664530 Иркутская область, Иркутский район, д.Карлук, улица Гагарина, дом № 2, т.8 (3952) 69-13-81
Schoolkarluk@yandex.ru

**нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение
которых обеспечивается на объекте защиты**

1. МОУ ИРМО «Карлукская средняя общеобразовательная школа» предназначена для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам в соответствии с Лицензией № 292223, выдана 19.02.2009 г. Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

2. Руководствуясь ст.4 п.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для здания МОУ ИРМО «Карлукская средняя общеобразовательная школа» применительно выполнение требований нормативных документов действующих на период законченного строительства объекта, что в свою очередь не противоречит требованиям Федерального закона от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» (с изменениями принятыми 1 октября 2009 г.), правилам пожарной безопасности ППБ 01-03 и другим нормативным документам регламентирующим требования пожарной безопасности.

3. В Муниципальном образовательном учреждении разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, а также распорядительным документом установлен противопожарный режим, соответствующий пожарной опасности на объекте (ППБ 01-03, п.6,15 Технического Регламента Ф3 № 123).

4. На каждом этаже, у входов в коридоры, вывешены планы(схемы) эвакуации при возникновении пожара или других чрезвычайных ситуациях, а также в дополнение к планам разработаны инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которым не менее 4 раз в год проводятся объектовые тренировки с эвакуацией обучающихся и сотрудников школы из здания образовательного учреждения (ППБ 01-03, п.16 Технического Регламента Ф3 № 123).

5. Из здания- 7 самостоятельных выходов (парадный выход, спортивный зал, актовый зал, столовая и 3 эвакуационных выхода). Из подвального помещения 3 выхода наружу (ст.89 п.4 Технического Регламента Ф3 № 123). Чердаки самостоятельными выходами не оборудованы, а имеются спуски на лестничные марши (2 выхода). Все выходы содержатся закрытыми, ключи находятся у вахтера на посту(ППБ 01-03, п.44, ст.40 п.1 Технического Регламента Ф3 № 123).А также имеются 2 спуска с задней стороны здания школы: 1-с крыши актового зала, 2-с крыши спортивного зала.

6. МОУ ИРМО «Карлукская средняя общеобразовательная школа» оснащена АПС (приборы приемно-контрольные о пожаре расположены на посту вахтера). Также здание школы оборудовано системой голосового оповещения о пожаре , оповещатели (громкоговорители) применяются без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств. Техническое обслуживание АПС и систему голосового оповещения на момент составления данной декларации пожарной безопасности осуществляет лицензированное ООО ПКП «Гефест СП», соответственно (ППБ 01-03, п.98,104, ст.46, п.1 Технического Регламента Ф3 № 123).

7. Двери эвакуационных выходов оборудованы легкооткрывающимися запорными устройствами(шпингалетами), на путях эвакуации имеются светоуказатели, а также эвакуационные знаки пожарной безопасности (ППБ 01-03 п.51,52, ст.53, п.2 Технического Регламента Ф3 № 123).

8. МОУ ИРМО «Карлукская средняя общеобразовательная школа» обеспечена первичными средствами пожаротушения (применяемые огнетушители ОУ-2 и ОП-5 в соответствии с приложением №3 к ППБ 01-03.(ППБ 01-03, п.108, ст.43 п.1 Технического Регламента Ф3 № 123).

9. МОУ ИРМО «Карлукская средняя общеобразовательная школа» обеспечена средствами индивидуальной защиты: противогазы ГП-5 – 100 шт.

№ п.п	Наименование раздела
1.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u></p> <p>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты не проводилась.</p> <p>1. Соответствии со ст.6 п.3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в здании МОУ ИРМО «Карлукская средняя общеобразовательная школа» выполняются обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документах по пожарной безопасности – расчет пожарного риска не требуется.</p> <p>2. МОУ ИРМО «Карлукская средняя общеобразовательная школа была построена в 1965г. По типовому проекту (материал: кирпич с железобетонным перекрытием).</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p> <p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.</p> <p align="center"><i>Характеристика пожарной безопасности объекта</i></p> <p>1. МОУ ИРМО «Карлукская средняя общеобразовательная школа» размещается в 2-х корпусах с пристроенным спортивным и актовым залом, соединенными между собой теплыми переходами и отдельно построенным одноэтажным зданием школьной мастерской с единым адресом: Иркутская область, Иркутский район. д.Карлук, ул.Гагарина дом 2. Здания построены из кирпича(кирпичная кладка) и железобетонных перекрытий. Строения 2-х этажные , общей площадью <u>3839,9 м2</u></p> <p>Здание мастерской одноэтажное, общей площадью <u>121 м2</u>.</p> <p>Кровля помещений из деревянных конструкций с шиферным покрытием. Второй корпус школы имеет подвальное помещение из железобетонных конструкций, общей площадью <u>90, м2</u>, в котором располагается разводка теплоснабжения, электрощитовая.</p> <p>Общая площадь земельного участка школы <u>3,8 га</u>.</p> <p>На территории школы имеется школьный стадион (спортивный городок). Территория образовательного учреждения огорожена по периметру металлическим, высота – 1м. и деревянным забором высотой 1,5 метра. Забор по периметру имеет 3 ворот и 4 калитки, двор является проходным. Двое ворот выходят на центральную улицу Гагарина и 1 ворота на ул. Нагорная, эти ворота предусматривают подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания образовательного учреждения.</p> <p>2. МОУ «Карлукская средняя общеобразовательная школа» находится на расстоянии 15 км. от г.Иркутска в северном направлении по Качугскому тракту 13 км. отворот на Карлук. Здание школы расположено при въезде в д.Карлук по центральной улице Гагарина 2 с правой стороны. С западной стороны располагаются магазины и дома жилого сектора. С северной стороны располагаются два 2-х квартирных дома на расстоянии 30 м. и автомобильный гараж на расстоянии 3-х м. от здания актового зала и школьный стадион. С восточной стороны на расстоянии 20 м. – школьная мастерская. С южной стороны на расстоянии 30 м. зеленые насаждения и пришкольный участок. Учитывая место расположения здания школы в случае возникновения пожара возможна угроза двум 2-х квартирным зданиям и гаражу расположенных с северной стороны в 30 м. от здания школы.</p>
3.	<p align="center"><u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и</u></p>

10. На фасаде здания школы установлен информирующий о местонахождении пожарного водоема (ППБ 01-03, п.90, ст.68 п.2 Технического Регламента Ф3 № 123).

11. В помещении кабинета информатики установлены распашные решетки (ППБ 01-03, п.40 Технического регламента Ф3 № 123).

12. Периодически, по графику, обслуживающая организация ООО «Энергия М» ИНН 3812073689 производит проверку защитного заземления и сопротивления изоляции проводов и кабелей с составлением технического отчета по профилактическим измерениям и испытаниям электроустановок и электрооборудования (ПУЭ, ПТЭЭП). ООО ПКП «Гефест СП» по графику проводит огнезащитную обработку кровли огнезащитным составом «Защита ППП».

13. При приеме сотрудников на работу, а также 1 раз в год в начале учебного года производятся вводный и повторный (соответственно) инструктажи о мерах пожарной безопасности с записью в специальном журнале, кроме того повторный инструктаж также проводится перед проведением плановых объектовых тренировок по противопожарной тематике, в срок не более 2 недель до тренировки (ППБ 01-03, п.7 Технического Регламента Ф3 № 123).

14. Перед проведением мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, новогодние торжества, представления) в актовом зале школы перед началом этих мероприятий производится осмотр помещения на предмет его готовности в противопожарном отношении. На время проведения мероприятия с массовым пребыванием людей организуется дежурство ответственных лиц (ППБ 01-03, п.19, 50 Технического Регламента Ф3 № 123).

15. Ежедневно, дважды в день, ответственный администратор производит обход всех этажей и территории школы на предмет пожарной безопасности, обнаружения подозрительных лиц и предметов, о чем делается соответствующая отметка в журнале. Таким образом, обеспечивается выполнение правил (ППБ 01-03 Ф3 № 123)

Настоящую декларацию разработал

Директор школы:

Л.Г. Стрежнева

« _____ 20 ____ г.

